



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**УНПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю**

(наименование территориального органа МЧС России)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Комсомольск-на-Амуре**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**город Комсомольск-на-Амуре, улица Севастопольская, 27**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Телефон (4217) 55-09-08, e-mail: onprkms@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 22 / 1 / 1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательнo-речевому развитию детей «Солнышко» №120 (далее по тексту – МДОУ детский сад общеразвивающего вида №120)

ОГРН 1022700518675, ИНН 2727003544

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение РАСПОРЯЖЕНИЯ (ПРИКАЗА) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой, выездной проверки выданного заместителем главного государственного инспектора города Комсомольска-на-Амуре по пожарному надзору Гордеевым С.К.

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Комсомольску-на-Амуре

(наименование органа ОНД)

№ 22 от "27" февраля 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч. 00 мин. "03" марта 2020 г. по 11 ч. 00 мин. "03" марта 2020 г. проведена внеплановая проверка государственным инспектором г. Комсомольск-на-Амуре по пожарному надзору Антоновой Варварой Александровной

МДОУ детский сад общеразвивающего вида №120 (ОГРН 1022700518675, ИНН 2727003544). Юридический адрес: 681032, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Гамарника, д. 18/2. Место фактического осуществления деятельности: 681032, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Гамарника, д. 18/2. Наименование объекта защиты: здание дошкольного образовательного учреждения.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с: заведующим МДОУ детский сад общеразвивающего вида №120 Ткаченко М.Г.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности". С целью обеспечения пожарной безопасности на Вашем объекте в соответствии с ст.5, ст. 6 №123 ФЗ. Вам необходимо выполнить условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. В случае выбора условий обеспечения пожарной безопасности способом выполнения обязательных требований пожарной безопасности, предусмотренным ч.3, ст.4ФЗ №123 Вам требуется устранить следующие нарушения:

№ Преписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1	В помещении (пожарного поста) охраны, где установлены приемно-контрольные приборы средств противопожарной защиты, отсутствует аварийное освещение.	п. 33, «Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012г. №390»; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы»; п.13.14.12 СП 5.13130.2009.	28.02.2021
2	На путях эвакуации (общие коридоры) отсутствует аварийное освещение.	ч.2 ст.53, ч.2 ч.3 ст.4, ст.5, ст.6, ст.84, ч.1 ст.151 №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 «Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012г. №390»; Свод правил «Системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы» пункт 4.3.1. СП 1.13130.2009, п.7.1, п.7.61, п.7.62 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».	28.02.2021
3	Электрические провода и способы их прокладки соединительных линий пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях детского сада выполнены в отступление требований ГОСТ Р 53315, при прокладке линий использованы провода, распространяющим горение.	п. 61 «Правил противопожарного режима в РФ», пункт 4.1. СП 6.13130.2009, пункты 5.2, 5.3 ГОСТ Р 53315.	28.02.2021

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Государственный инспектор г. Комсомольск-на-Амуре  
по пожарному надзору  
Антонова В.А.



“ 03 ” марта 20 20 г.

Предписание №22/1/1 от 03.03.2020 г. на 1 листе для исполнения получить

  
(подпись)

  
(должность, фамилия, инициалы)

“ 03 ” марта 20 20 г.